



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ УПРАВ-  
ЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: [15.mchs@rso-a.ru](mailto:15.mchs@rso-a.ru),  
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алалия +7(8672) 25-84-32)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району  
(ПФ, 363755, РСО – Алалия, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: [ond.mozdok@yandex.ru](mailto:ond.mozdok@yandex.ru)

**Предписание № 96/1/69**  
**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

детский сад № 4 «Забава» г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Моздокского района по пожарному надзору № 96 от «26» июля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с "05" августа 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. и "21" августа 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. проведена проверка

старшим инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району майором вн. сл. Шконда Н.Ю.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

учреждения детского сада № 4 г. Моздока РСО-Алания, расположенного по адресу:

РСО-Алания, г. Моздок, ул. Вокзальная, 46

совместно с заведующей МБДОУ № 4 Критаровой Викторией Леонидовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Установить систему автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в подвальном помещении	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; НПБ 110-03	15.05.2020г	
2.	Установить в зданиях систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; НПБ 104-03	15.05.2020г	
3.	Произвести проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения.	п. 21 ППР РФ	15.05.2020г	

4.	Руководителю организации организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего акта испытаний.	п. 24 ППР РФ	15.05.2020г	
5.	Не допускать установку газового оборудования в помещении кухни.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п. 3.55* СНиП 2.08.02-89*	15.05.2020г	
6.	В местах перепада высот кровель предусмотреть пожарные лестницы.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п. 8.7 СНиП 21-01-97*	15.05.2020г	
7.	Двери кладовых для хранения горючих материалов, электрощитовой, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях выполнить противопожарными	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*	15.05.2020г	
8.	Руководителю организации обеспечить наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 ППР РФ	15.05.2020г	
9.	Сведения в разделе III декларации пожарной безопасности регистрационный № 90 230 501 - ТО - 395 от 14.05.2018 г. указать достоверными и в полном объеме.	п. 4 ст. 64 ФЗ № 123	15.05.2020г	
10.	Помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, обеспечить двумя эвакуационными выходами.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п.6.12* СНиП 21-01-97*	15.05.2020г	
11.	Ширину эвакуационных выходов предусмотреть не менее 1,2 метра.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; п. 6.16 СНиП 21-01-97*	15.05.2020г	
12.	Запоры на дверях эвакуационных выходов выполнить обеспечивающими возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 35 ППР РФ	15.05.2020г	
13.	Не допускать снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	п. 23 «д» ППР РФ	15.05.2020г	
14.	Не допускать хранение под лестничным	п. 23 «к» ППР РФ	15.05.2020г	

	маршем и на лестничных площадках вещей и мебели.			
15.	Не допускать хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов в помещении электрощитовой.	п. 23 «б» ППР РФ	15.05.2020г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Старший инспектор ОНД и ПР**

**по Моздокскому району**

**майор внутренней службы Шконда Н.Ю.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«dl» ds 2019 г.



Предписание для исполнения получила:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**заведующая Критарова В.Л.**

(должность, фамилия, инициалы)

«dl» ds 2019 г.