



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ УПРАВ-  
ЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362045, г. Владикавказ, ул. Международная, 1, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: [15.mchs@rso-a.ru](mailto:15.mchs@rso-a.ru),  
номер телефона доверия МЧС России +7 (495) 400-99-99; телефон доверия ГУМЧС России по РСО – Алаания +7(8672) 25-84-32)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Моздокскому району**  
(РФ, 363755, РСО – Алаания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02) e-mail: [ond.mozdok@vandex.ru](mailto:ond.mozdok@vandex.ru)

**Предписание № 82/1/59**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

**детский сад № 4 «Забава» г. Моздока Республики Северная Осетия-Алаания**

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспекто-  
ра Моздокского района по пожарному надзору № 82 от «27» мая 2019 года,  
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в  
период с «03» июня 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и «10» июня 2019 г.  
с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. проведена проверка

старшим инспектором ОНД и ПР по Моздокскому району лейтенантом внутренней служ-  
бы Жуковой Натальей Сергеевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

учреждения детского сада № 4 г. Моздока РСО-Алаания, расположенного по адресу:  
РСО-Алаания, г. Моздок, ул. Вокзальная, 46

совместно с заведующей МБДОУ № 4 г. Моздока Критаровой Викторией Леонидовной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-  
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас-  
ности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасно- сти с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пунк- та) и наименование нормативно- го правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопас- ности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обяза- тельных требова- ния пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает- ся только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Установить систему автоматического об- наружения первоначальных факторов по- жара в зданиях и сооружениях.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; НПБ 110-03	15.05.2020г.	
2.	Установить в зданиях систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожа- ре.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184; НПБ 104-03	15.05.2020г.	
3.	Не допускать отделку полов на путях эва- куации материалами с неизвестными пока-	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46	15.05.2020г.	

	зателами пожарной опасности	ФЗ № 184; п. 6.25* СНиП 21-01-97*		
4.	Не допускать установку газового оборудования в помещении кухни.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ № 184 п. 3.55* СНиП 2.08.02-89*	15.05.2020г.	
5.	При высоте лестниц более 45 см везде предусмотреть ограждения с перилами	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ. № 123; ст.46 ФЗ№ 184; п.6.28* СНиП 21-01-97*	15.05.2020г.	
6.	Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, обеспечить самостоятельными эвакуационными выходами.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п.6.11 СНиП 21-01-97*	15.05.2020г.	
7.	Заполнение проемов в противопожарных преградах выполнить с нормируемым пределом огнестойкости (двери, выходящие на лестничную клетку)	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п.5.14* СНиП 21-01-97*	15.05.2020г.	
8.	Помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел, обеспечить двумя эвакуационными выходами.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п.6.12* СНиП 21-01-97*	15.05.2020г.	
9.	В группах эвакуационные выходы расположить рассредоточено.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п. 6.15* СНиП 21-01-97*	15.05.2020г.	
10.	Выполнить мероприятия по предотвращению распространения пожара, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п. 7.1 СНиП 21-01-97*	15.05.2020г.	
11.	Двери в кладовые для хранения горючих материалов выполнить противопожарными	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п. 1.82 СНиП 2.08.02-89*	15.05.2020г.	
12.	Сведения в разделе III декларации пожарной безопасности регистрационный № 90 230 501 - ТО - 416 от 30.05.2019 г. указать достоверными и в полном объеме.	п. 4 ст. 64 ФЗ № 123	15.05.2020г.	
13.	Руководителю организации обеспечить наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 ППР РФ № 390	15.05.2020г.	
14.	На объекте не допускать снятие предусмотренных проектной документацией дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	п. 23 «д» ППР РФ № 390	15.05.2020г.	

15.	Объект обеспечить в полном объеме противопожарным водоснабжением, обеспечивающим требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения.	ст.3; ст.4 ч.2, ч.3, ч.4; ст.6 ФЗ № 123; ст.46 ФЗ. № 184; п. 2.11 СНиП 2.04.02-84*	15.05.2020г.	
16.	Руководителю организации не допускать эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренных конструкцией светильника.	п. 42 «в» ППР РФ № 390	15.05.2020г.	
17.	Направление движения к пожарным гидрантам обозначить указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 55 ППР РФ № 390	15.05.2020г.	
18.	Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации надежно прикрепить к полу.	п. 39 ППР РФ № 390	15.05.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР  
по Моздокскому району  
лейтенант внутренней службы Жукова Н.С.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«10» 06 2019 г.

  
(подпись)  
М.И.П.\*

Предписание для исполнения получила:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

заведующая Критарова В.Л.  
(должность, фамилия, инициалы)

«10» 06 2019 г.