

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 4 «Забава»
города Моздока Республики Северная Осетия - Алания**

363700, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Вокзальная, 46
исх. № 74 от 20.09.2019 г.

тел: 8-867-36-4-22-21

Заместителю главного государственного
инспектора Моздокского района
по пожарному надзору
подполковнику внутренней службы
Панасенко Виталию Владимировичу
заведующей МБДОУ № 4 «Забава»
В.Л. Критаровой

Рассмотрев Предписание № 96/1/69 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в МБДОУ детский сад № 4 «Забава» по результатам проверки направляю информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушениях:

1. Установка системы автоматического обнаружения первоначальных факторов пожара в подвальном помещении планируется при выделении дополнительных финансовых средств.
2. Установка в зданиях системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре планируется при выделении дополнительных финансовых средств.
3. При выделении дополнительных финансовых средств будет произведена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения.
4. Организовывать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц составлением соответствующего акта испытаний. Данный вид нарушения будет устранен при наличии дополнительных финансовых средств.
5. Газовое оборудование в помещении кухни планируется заменить при выделении дополнительных финансовых средств.
6. В местах перепадах высот кровель пожарные лестницы планируются установить при выделении дополнительных финансовых средств.
7. Двери кладовых для хранения горючих материалов, электрошитовой, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях планируется выполнить противопожарными при выделении дополнительных финансовых средств.
8. Обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зогы в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
9. Сведения в разделе III декларации пожарной безопасности регистрационный № 90 230 501 — ТО — 395 от 14.05.2018 г. представлены в полном объеме.
10. В помещениях класса Ф 1.1 отсутствуют вторые эвакуационные выходы с момента ввода здания в эксплуатацию. Эвакуационные выходы планируется обеспечить при выделении дополнительных финансовых средств.

Виталий Владимирович Панасенко
Виталий Владимирович Панасенко

11. Обеспечена возможность открывания дверей эвакуационных выходов изнутри без ключа.

12. Не допускать снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Данный вид нарушения будет устранен при наличии дополнительных финансовых средств.

13. Хранение под лестничным маршем и на лестничных площадках вещей и мебели устранено.

14. Продукты, оборудование, мебель и другие предметы в помещении электрощитовой будут перенесены в отдельно пристроенное помещение при наличии дополнительных финансовых средств.

Заведующая МБДОУ



[Handwritten signature]
В.Л.Критарова